



Geodrill

Dr. Geol. David Grillini

PROVE PENETROMETRICHE
LETTURE INCLINOMETRICHE
PROVE DI CARICO SU PIASTRA

Via Verdi, 12/A 60043 Cerreto d'Esse (AN)
tel. e fax 0732/678888 p.lvs 01531180428

COMMITTENTE: Futura Progetti Turistici
CANTIERE: via Cimarosa-S. Benedetto del T.

PROVA N. 2 del 13/11/02

PROF.: 10,20 m

PROVA PENETROMETRICA DINAMICA DPSH: RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

H (m)	NC	q _H (Kg/cm ²)
0,2	0	0,00
0,4	1	9,26
0,6	3	27,79
0,8	3	27,79
1,0	2	18,53
1,2	2	18,53
1,4	3	25,80
1,6	3	25,80
1,8	2	17,20
2,0	2	17,20
2,2	3	25,80
2,4	5	40,14
2,6	8	64,23
2,8	9	72,25
3,0	13	104,37
3,2	15	120,42
3,4	15	112,90
3,6	15	112,90
3,8	13	97,85
4,0	16	120,43
4,2	17	127,95
4,4	18	127,51
4,6	18	127,51
4,8	16	113,35
5,0	14	99,18
5,2	14	99,18
5,4	11	73,60
5,6	14	93,67
5,8	16	107,05
6,0	17	113,74
6,2	12	80,29
6,4	7	44,37
6,6	11	69,73
6,8	7	44,37
7,0	12	76,07
7,2	10	63,39
7,4	6	36,13
7,6	13	78,29
7,8	5	30,11
8,0	16	98,35
8,2	18	108,39
8,4	18	103,24
8,6	25	143,38
8,8	21	120,44
9,0	29	166,32
9,2	33	189,26
9,4	28	153,29
9,6	26	142,34
9,8	27	147,82
10,0	23	125,92
10,2	26	142,34
10,4		
10,6		
10,8		
11,0		
11,2		
11,4		
11,6		
11,8		
12,0		
12,2		
12,4		
12,6		
12,8		
13,0		
13,2		
13,4		
13,6		
13,8		
14,0		
14,2		



