

**S.A.G.I.**Via Pasubio 20 - Porto d'Ascoli  
63037 S. Benedetto del Tronto (AP)  
Tel. e Fax 0735.757580-757588**EDIFICIO RESIDENZIALE LOTTO 6****Elaborazione Studio SAGI srl - dott. Geo. Mascitti Alessandro***via Pasubio , 20**63037 San Benedetto del Tronto (AP)**tel e fax. 0735/757580 - email: sagisbt@tin.it***PROVA PENETROMETRICA DINAMICA DPSH1**

CANTIERE	<i>Via Del Palladio</i>	QUOTA INIZIO	<i>p.c.</i>
LOCALITA'	<i>San Benedetto del Tronto (AP)</i>	PROFONDITA' FALDA	<i>1,80m</i>
DATA			

PROFONDITA' (m)	N (colpi p)	Rpd (kg/cmq)	Asta	
0,00	0,20	2	21,2	1
0,20	0,40	2	21,2	1
0,40	0,60	2	19,4	2
0,60	0,80	2	19,4	2
0,80	1,00	5	48,6	2
1,00	1,20	6	58,3	2
1,20	1,40	5	48,6	2
1,40	1,60	7	62,9	3
1,60	1,80	5	44,9	3
1,80	2,00	5	44,9	3
2,00	2,20	3	26,9	3
2,20	2,40	6	53,9	3
2,40	2,60	7	58,4	4
2,60	2,80	4	33,4	4
2,80	3,00	4	33,4	4
3,00	3,20	6	50,0	4
3,20	3,40	7	58,4	4
3,40	3,60	8	62,3	5
3,60	3,80	6	46,7	5
3,80	4,00	8	62,3	5
4,00	4,20	8	62,3	5
4,20	4,40	8	62,3	5
4,40	4,60	8	58,4	6
4,60	4,80	9	65,7	6
4,80	5,00	12	87,6	6
5,00	5,20	12	87,6	6
5,20	5,40	12	87,6	6
5,40	5,60	14	96,2	7
5,60	5,80	13	89,4	7
5,80	6,00	11	75,6	7
6,00	6,20	10	68,7	7
6,20	6,40	9	61,9	7
6,40	6,60	8	51,9	8
6,60	6,80	9	58,4	8
6,80	7,00	7	45,5	8
7,00	7,20			

**Elaborazione Grafica**

