

Geodrill

Dr. Geol. David Grillini

PENETROMETRIE,
SONDAGGI A ROTAZIONE,
PROVE DI CARICO SU PIASTRA

Via Verdi, 12/A 60043 Cerreto d'Esi (AN)
tel. e fax 0732/678888 p.iva 01531180428

Cerreto d'Esi, il 08 febbraio 2003

COMMITTENTE: F.lli Filiaggi

CANTIERE: Via Valtellina - P.to d'Ascoli

PROVA N. 1 del 06/02/03

PROF.: 15,00 m

PROVA PENETROMETRICA DINAMICA DPSH: RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

NC	q _d (Kg/cm ²)
2	20,07
2	18,53
3	27,79
3	27,79
1	9,26
1	9,26
1	8,60
2	17,20
3	25,80
3	25,80
5	43,01
4	32,11
4	32,11
4	32,11
6	48,17
7	56,20
10	75,27
12	90,32
9	67,74
8	60,21
9	57,74
9	63,76
10	70,84
10	70,84
11	77,93
12	85,01
12	80,29
12	80,29
13	86,98
13	86,98
13	86,98
13	82,40
14	88,74
14	88,74
13	82,40
14	88,74
14	84,31
14	84,31
14	84,31
14	84,31
15	90,33
15	86,03
15	86,03
15	86,03
15	86,03
15	86,03
15	82,12
14	76,65
15	82,12
16	82,12
16	87,60
15	78,55
16	83,79
16	78,55
16	78,55
16	83,79
16	80,30
16	80,30
16	80,30
17	85,32
16	80,30
17	85,32
17	85,32
16	80,30
16	75,28
17	85,32
18	90,34
18	90,34
18	90,34
18	90,34
19	95,36
18	90,34
18	90,34
19	95,36



